



Reflex- und Informationsmatrix zwischen den BSA im Seelisberg

Ereignis Aktion		NTA	NTA	DIV	BAS	BAS	BAS	BMG	BMG	BMF	BMF	BMF	LUE	LUE	DIV	BEL	BMF	VER	VER	PKA
		SOS-Anruf Fahrraum	SOS-Anruf Querschlag (beide Röhren betroffen)	Entnahme Feuerlöscher	Stehendes Fahrzeug	Falschfahrer (nur bei Richtungsverkehr)	Stau	Brand Gebäude (LZ)	Brand Querschlag	Brand thermisch Voralarm	Brand thermisch Hauptalarm	Rauchalarm	Rauch bewegt	Rauch stationär	Mittelspannung Ausfall	Schutzraumbetretung	Messwerte Rauchmelder (Wert + Quality)	Gegenverkehr Röhre N oder S	Wenden Schneepflug N oder S	Lastwagen Überhöhe
VER	Tunnelsperrung: - BZ TSP									2					2					
VER	Brandprogramm: - BZ TSP N - BZ TSP S - BZ ROT bis zum Ereignis betroffene Röhre beide Fahrtrichtungen - BZ EVN gesamte Gegenröhre - BZ T060 gesamte Gegenröhre - BZ VAN N Anhalten des Verkehrs an letzter Ausfahrt vor Tunnel - BZ VAN S Anhalten des Verkehrs an letzter Ausfahrt vor Tunnel			2							3	3								
VER	Warnen 80: - BZ H80W betroffener Verkehrsabschnitt 1-6 betroffene Röhre	2	2		2		2									2				
VER	Falschfahrer: - BZ FAF					2														
VER	Höhenkontrolle: - BZ LKW-Fahrverbot ÜS +60 FR Nord - BZ Anhalten LKW FR Nord - BZ Verkehr anhalten FR Süd - BZ Verkehr anhalten FR Nord																			2
BEL	Fahrraum aufheulen: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% betroffener Tunnelabschnitt - Optische Leiteinrichtung 100% betroffener Tunnelabschnitt	2	2		2	2	2									4				
BEL	Querschlag-Beleuchtung betroffener Tunnelabschnitt															4				
BEL	Vollbeleuchtung: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% betroffener Tunnelabschnitt - Optische Leiteinrichtung 100% betroffener Tunnelabschnitt - Brandnot-Beleuchtung betroffener Tunnelabschnitt - Querschlag-Beleuchtung betroffener Tunnelabschnitt			2																
BEL	Brandbetrieb: - Durchfahrtsbeleuchtung 100% betroffene Röhre - Optische Leiteinrichtung 100% betroffene Röhre - Brandnot-Beleuchtung betroffene Röhre - Querschlag-Beleuchtung betroffene Röhre - Blitzleuchten betroffene Röhre										3	3								
LUE	Informationsaustausch für Rauchauswertung: - Rauch bewegt - Rauch stationär																Info			
LUE	Informationsaustausch Verkehrsszenarien: - Richtungs-, bzw Gegenverkehr Röhre Nord - Richtungs-, bzw Gegenverkehr Röhre Süd																	Info		
LUE	Abschaltung: - Ventilatoren Abluft aus - Ventilatoren Zuluft aus - Abluftklappen geschlossen									3			4							
LUE	Konzentrierte Absaugung: - Ventilatoren Abluft Stufe 2 betroffener Lüftungsabschnitt - 3 Abluftklappen geöffnet betroffener Lüftungsabschnitt - Ventilatoren Zuluft, Abluft und Abluftklappen Nebenabschnitt je nach Längsströmung - Ventilatoren Zuluft Gegenröhre Überdruck										3			4						
VTV	Informationsaustausch Szenario Wenden Schneepflug N oder S: - Definierte Kameras aufschalten																		Info	
VTV BSS	Aufschaltung 1vor, 1auf, 1nach Aufzeichnung aufgeschaltete Kameras	2	2	2	2	2	2			2	2	2				2				2
BAS	Informationsaustausch Szenario Wenden Schneepflug N oder S: - Definierte Kameras Ereignisdetektion ausschalten																		Info	
FKA	Einsprechung: - Branddurchsage										2									
KLI	Querschlaglüftung								1											
KLI	Lüftungs- und Klimaanlage Zentrale: - Brandbetrieb							1												

Legende Testblattauffüllung	
	Kein Reflex (leere Zelle)
1	Reflex Klasse 1
2	Reflex Klasse 2
3	Reflex Klasse 1 und Klasse 2
V	Reflex Klasse 2 verzögert
I	Information
4	Anlageinterner Reflex